

Pytania i wyjaśnienia (10) – do ogłoszenia nr 31410 pn.: *Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.”* zamieszczonego przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej na portalu bazy konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>)

Białka Tatrzańska, dnia 14.06.2020 r.

Dnia 12.06.2020 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

Treść pytania:

Czy systemem zarządzającym procesami naśnieżania ma pozostać istniejący system zarządzania funkcjonujący u Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający już we wcześniejszych pytaniach i wyjaśnieniach wyjaśnił tę kwestię. W jednej z odpowiedzi z 9.06.2020 r. Zamawiający wyjaśnił, że: „Należy zapewnić kompatybilność nowego układu sterowania z istniejącymi systemami sterowania zainstalowanymi u Zamawiającego związanymi z miejscem realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego i istniejącym systemem zarządzania poborem, magazynowaniem i rozdziałem wody do celów naśnieżania. Realizowany przedmiot Zapytania ofertowego należy zintegrować z istniejącymi już systemami, tak aby umożliwił scentralizowaną i bezproblemową kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu naśnieżania. Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego: „Przedmiot Zapytania Ofertowego powinien spełniać swoje funkcje – zgodnie z przeznaczeniem, a także zapewniać maksymalną efektywność funkcjonowania, w związku z czym infrastruktura przedmiotu Zapytania Ofertowego umożliwiać powinna integrację z istniejącym systemem zarządzania poborem, magazynowaniem i rozdziałem wody do celów naśnieżania”.